

项目编号： 001

工程名称： 南院区锅炉2026年维修保养服务项目

标段名称： 南院区锅炉2026年维修保养服务项目

## 最高投标限价

最高投标限价（小写）： 45000.7

（大写）： 肆万伍仟元柒角



编制单位：  
法定代表人或  
其授权人：



(盖章)

(签字或盖章)

招标人：  
法定代表人或  
其授权人：

(盖章)

(签字或盖章)

编制时间：



# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南院区锅炉2026年维修保养 标段：南院区锅炉2026年维修保养服务  
 服务项目

务项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
		南院区					43690
		南院区锅炉2026年维修保养服务项目					43690
		整个项目					43690
1	03B001	锅炉水处理运行维护	1. 每天早、中、晚检测软水硬度、pH值，炉水碱度、含盐量、pH值各一次，指导司炉工排污，确保各项水质指标符合相关要求；软水处理运行管理维护，包含软水器运行、再生管理及再生剂添加和溶解，杜绝向锅炉进生水造成结垢和腐蚀；认真记录检测数据。（化验员持证上岗） 2. 4t、6t，3次/日 3. 水处理检测器具、药品、试剂由维保公司自备，再生用的工业盐由医院购买备用 4. 单个价值在500.00元（含）以内的零部件或元器件，维保公司	项	2	11240	22480
本页小计							22480

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南院区锅炉2026年维修保养 标段：南院区锅炉2026年维修保养服务  
 服务项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
2	03B002	燃烧系统维修保养	1. 分解清洗燃烧机，清洁点火电极、稳焰盘、火焰检测仪等喷燃设备，清洁进风门、风道、叶轮，检测进风压力，保证风气比例匹配；维护燃气安全阀、比例调节阀，杜绝天然气内漏外泄情况发生。 2. 4t、6t，1次/季度 3. 单个价值在500.00元（含）以内的零部件或元器件，维保公司免费提供原厂或一线品牌配件更换安装，质保期一年。	项	2	4125	8250	
3	03B003	水位联锁系统	1. 检查水位联锁报警装置，使其反应灵敏并符合技术要求。 2. 4t、6t，1次/月 3. 单个价值在500.00元（含）以内的零部件或元器件，维保公司免费提供原厂或一线品牌配件更换安装，质保期一年	项	2	720	1440	
本页小计								9690

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南院区锅炉2026年维修保 标段：南院区锅炉2026年维修保养服务  
服务项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
4	03B004	压力连锁系统	1. 检查压力连锁报警装置，确保锅炉启停压力开关、超限压力开关等元器件工作正常，灵敏可靠。 2. 4t、6t，1次/月 3. 单个价值在500.00元（含）以内的零部件或元器件，维保公司免费提供原厂或一线品牌配件更换安装，质保期一年。	项	2	1020	2040
5	03B005	机电设备	1. 检查电路、电压、电流，确保无异常；检修保养风机和电机，确保其工作稳定正常。 2. 4t、6t，1次/月 3. 单个价值在500.00元（含）以内的零部件或元器件，维保公司免费提供原厂或一线品牌配件更换安装，质保期一年。	项	2	1340	2680
本页小计							4720

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南院区锅炉2026年维修保养 标段：南院区锅炉2026年维修保养服务  
 养服务项目

务项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
6	03B006	锅炉控制柜	1. 控制柜各元器件进行检查维护，包括触摸屏操作显示屏，保证其操作灵敏，工作正常。 2. 4t、6t，1次/月 3. 单个价值在500.00元（含）以内的零部件或元器件，维保公司免费提供原厂或一线品牌配件更换安装，质保期一年。	项	2	825	1650
7	03B007	协助锅炉年检	1. 包括启闭人孔、手孔、烟箱门，拆装安全阀、压力表，维护给水系统、排污系统各管路阀门，根据年检要求进行锅炉清灰、煮炉工作。 2. 4T、6T，1次/年 3. 单个价值在500.00元（含）以内的零部件或元器件，维保公司免费提供原厂或一线品牌配件更换安装，质保期一年。	项	2	515	1030
本页小计							2680

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。

# 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：南院区锅炉2026年维修保养 标段：南院区锅炉2026年维修保养  
 养服务项目 务项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	
8	03B008	青年楼热水锅炉 CLHS0.116-85/60- Y(Q)	1. 检查保养燃烧机、锅炉控制系统，确保燃气管路阀门无泄漏，水位、温度控制及操作系统工作正常，锅炉运行正常，循环水泵工作正常。 2. 燃烧机保养每季度一次，其他项目每月一次 3. 单个价值在500.00元（含）以内的零部件或元器件，维保公司免费提供原厂或一线品牌配件更换安装，质保期一年。	项	1	4120	4120	
本页小计							4120	
合计								43690

注：如有场地硬化及现场围挡清单，除招标文件规定或合同另有约定外，在分部分项工程项目清单中填列。





















